

**FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI  
ISNELLO**

**DELIBERAZIONE N. 119 DEL 28 LUGLIO 2021  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Oggetto: Valutazione acquisto macchina per climatizzazione museo e uffici.**

Oggi, 28.07.2021, alle ore 10:30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 23.07.2021, prot. 1935, si è riunito, mediante collegamento Zoom per i componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione:

Presidente	Giuseppe Mogavero	presente in sede
Consiglieri	Giovanni Battista Valsecchi	in collegamento tramite piattaforma Zoom
	Giuseppina Micela	in collegamento tramite piattaforma Zoom
	Francesco Licata di Baucina	in collegamento tramite piattaforma Zoom
	Andrea Santangelo	assente giustificato per impegni lavorativi
	Mario Di Martino	in collegamento tramite piattaforma Zoom

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin.

**IL PRESIDENTE**

Comunica che al momento non è funzionante la macchina che provvede alla climatizzazione dei locali riguardanti la sala Ledwall, il museo, gli uffici, il laboratorio solare, a seguito di blocco totale del refrigeratore e pompa di calore. A seguito di sopralluogo di tecnico specializzato (ditta EMMECOM di Marco Monaco, Palermo) si è riscontrato che la macchina marca Lennox, che a suo tempo ha fornito e collocato l'impresa esecutrice di lavori, ha un problema di corto circuito sulla zona del cablaggio. Lo stesso ha interpellato la Ditta costruttrice e si è riscontrato che tale ditta non ha una struttura tecnica di post vendita ma solo un tecnico a Catania, irreperibile. Il tecnico ritiene che per la soluzione del problema riscontrato bisognerebbe mappare tutto il cablaggio della macchina, smantellando e ri assemblando ma con non certi risultati. In alternativa la ditta EMMECOM ha proposto, come soluzione di gran lunga più conveniente, di sostituire il gruppo termico con altro di pari potenza, di marca nota e con validi centri di assistenza e di modificare/abolire l'impianto esistente. Il costo presuntivo totale ammonterebbe a circa € 45.000,00 oltre IVA e oltre i costi relativi allo smaltimento della vecchia macchina e dei materiali di scarto.

Si è richiesto altro sopralluogo per verificare le condizioni dell'impianto ad altro tecnico, della ditta SECA impianti di Bagheria.

Si sta per verificare la possibilità di usufruire degli incentivi statali (credito d'imposta o sconti in fattura) riguardanti opere finalizzate al risparmio energetico.

Del tutto si darà comunicazione a breve e si inviterà il Consiglio di Amministrazione a deliberare le soluzioni che si riterranno le più opportune e convenienti. Pertanto, al momento la presente deliberazione non può che essere intesa come comunicazione, fermo restando che già fin d'ora il Consiglio di Amministrazione può esprimere indicazioni in merito.

Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità, così

### **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente;
2. di condividere la necessità di trovare soluzione al problema;
3. di rimanere in attesa di nuove valutazioni tecniche per determinarsi sul prosieguo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Sabrina Masiero

IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe Mogavero